

19.9.2024 წ.

ოქმი № # 1 / 19.9.2024

Report

ბალახის ქვაფენილის (21.5 სმ x 21.5 სმ x 7 სმ) გამოცდა
Concrete Pavers (21.5 cm x 21.5 cm x 7 cm) Test

გამოცდის მონაცემები
Tets Data

ნიმუშის რაოდენობა 2 საცდელი ნიმუშის ზომები მმ 215 / 215 / 70
Quantity of samples Size of test samples , mm

გამოცდის შედეგები
Test Results

ნიმუშის # Sample	1	2
გამოცდის თარიღი Test Day	19.9.2024	19.9.2024
ნიმუშის ხნოვანება , დღე Sample age , day	28+	28+
გამოცდის ხანგრძლივობა , წმ Duration of test , sec	49	52
ნიმუშის ზომები , მმ Sample size , mm	A/B 215 / 215	215 / 215
	H 70	70
ნიმუშის წონა , კგ Concrete weight , kg	4.692	4.625
მოცულობითი წონა , კგ/მ ³ Density weight , kg/m ³	1.75	1.73
ძრღვევი დატვირთვა , კნ Load of destruction , kN	964.7	1078
სიმტკიცე კუმშვაზე , R , მგპა Strength on compression , R , Mpa	20.87	23.32

დასკვნა ბლოკის საშუალო სიმტკიცეა R = 22.1 მგპა

Conclusion Block average strength R = 22.1 MPa

ლაბორატორიის მენეჯერი რენატ ბეგიშევი

Laboratory Supervisor

Renat Begishev




Itd BEDEGI
Quality Test Laboratory
Comoression Report

CUSTOMER : "ბედეგი"
CUSTOMER : ლაბორატორია
ADRESS 1 : ორხევი , ძმები სლოვინსკების ქ. 6
ADRESS 2 :
BLOCK TYPE : ქვაფენილის ფილა 215 x 215 x 58

DATE : 9/21/2024
RAPOR NO : #1
STANDARD :
RESERVE 1 :
RESERVE 2 :
RESERVE 3 :

T. NO	WIDTH mm	LENGTH mm	HEIGHT mm	WEIGHT g	DENSITY g/cm3	SAMPLE DATE t1	TEST DATE t2	SAMPLE DAY day	FORCE kN	STRENGTH N/mm2
1	215	215	58	4692	1.75	7.8.2024	19.9.2024	28+	964.70	20.87
2										
3										
4										
5										
6										

AVARAGE
 AVR.3DAY
 AVR.7DAY
 AVR.28DAY



Controler

Renat Begishev


Itd BEDEGI
Quality Test Laboratory
Compression Report

CUSTOMER : "ბედეგი"
CUSTOMER : ლაბორატორია
ADDRESS 1 : ორხევი, ძმები სლოვინსკების ქ. 6
ADDRESS 2 :
BLOCK TYPE : ქვაფენილის ფილა 215 x 215 x 58


DATE : 9/21/2024
RAPOR NO : #2
STANDARD :
RESERVE 1 :
RESERVE 2 :
RESERVE 3 :

T. NO	WIDTH mm	LENGTH mm	HEIGHT mm	WEIGHT g	DENSITY g/cm ³	SAMPLE DATE t1	TEST DATE t2	SAMPLE DAY day	FORCE kN	STRENGTH N/mm ²
1	215	215	58	4625	1.73	7.8.2024	19.9.2024	28+	1078.00	23.32
2										
3										
4										
5										
6										

AVARAGE
 AVR.3DAY
 AVR.7DAY
 AVR.28DAY



Controler



Renat Begishev